



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю)

Куйбышева ул., д. 50, Пермь, 614016
Тел. (342) 239-35-63, факс (342) 239-31-24
E-mail: urpn@59.rospotrebnadzor.ru
www.59.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75507314; ОГРН 1055901619168
ИНН/КПП 5904122386/590401001

Мокеичеву А.В.

7980807@mail.ru

05.07.2017 № 10/ 10375

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в ответ на Ваш запрос (вх. № 2109 от 08.06.2017 г.) сообщает, что действующие санитарные правила и нормы не содержат требований к расстоянию от жилого дома до инженерных коммуникаций.

Разделом 3.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определен перечень объектов, нахождение которых не допускается в границах санитарно-защитной полосы водопровода (свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, поля орошения, кладбища, скотомогильники, территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий).

Учитывая изложенное, Управление считает, что при определении расстояния от строящегося объекта до инженерных сетей необходимо руководствоваться СП 42.12220.2011 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений».

Заместитель руководителя

А.М. Зомарев