



НИИ АТМОСФЕРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Научно-исследовательский институт
охраны атмосферного воздуха”
ОАО “НИИ Атмосфера”

194021, г.Санкт-Петербург, ул.Карбышева, 7, тел./факс: (812) 297-8662
E-mail: info@nii-atmosphere.ru, http://www.nii-atmosphere.ru
ОКПО: 23126426, ОГРН: 1097847184555, ИНН/КПП: 7802474128 / 780201001

Исх № 1-436/13-0-1 от 11.03. 2013 г.На № 321-Э от 01.03. 2013 г.

Заместителю директора
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»
Т.И. Васильевой

ОАО «НИИ Атмосфера» рекомендует выполнять расчеты выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных импортных газопоршневых электрогенераторов (ГПА), работающих на природном газе, по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, СПб, 2001» [1] в соответствии с рекомендациями, приведенными в Методическом пособии по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненном и переработанном), СПб, 2012.

Удельные показатели выбросов в методике [1] приведены при условии, что запуск установки производится с использованием дизельного топлива. Если дизельное топливо не используется, расчеты производятся только для веществ, образующихся при сжигании природного газа: оксидов азота, оксида углерода, бенз(а)пирена.

Генеральный директор

А.Ю.Недре

Исп. П.М. Шемяков
(812) 297-8658

«ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»
Входящий № 394
ДАТА 18.03 2013г.