



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“Научно-исследовательский институт  
охраны атмосферного воздуха”  
ОАО “НИИ Атмосфера”

194021, г.Санкт-Петербург, ул.Карбышева, 7, тел./факс: (812) 297-8662

E-mail: info@nii-atmosphere.ru, http://www.nii-atmosphere.ru

ОКПО: 23126426, ОГРН: 1097847184555, ИНН/КПП: 7802474128 / 780201001

Исх № 1-1419/12-0-1 от 13.09. 2012 г.

На № 2544 от 12.07. 2012 г.

Директору МУП "Теплоэнерго"

В.Г. Дараселия

173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская,  
д. 1-а

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от газопоршневой установки следует производить по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" (СПб, 2001) с учетом разъяснений, приведенных в Методическом пособии по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (СПб, 2012). Удельные показатели выбросов в данной методике приведены при условии, что запуск установки производится с использованием дизельного топлива. Если дизельное топливо не используется, расчет производится только для веществ, образующихся при сжигании природного газа: оксидов азота, оксида углерода, бенз(а)пирена и диоксида серы (если в составе природного газа присутствуют сернистые соединения).

Генеральный директор

А.Ю.Недре

Исп. П.М. Шемяков  
(812) 297-8658

