



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Валковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994  
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43  
E-mail: [depart@gsen.ru](mailto:depart@gsen.ru) <http://www.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512  
ИНН 7707515984 КПП 770701001

Заместителю  
Председателя Правления  
ОАО «ГАЗПРОМ»  
А.Г. Ананенкову

117997, ГСП-7, г. Москва,  
ул. Наметкина, д. 16

№ 16.12.2009	№ 01/19385-9-31	Регистрация № 02/0170/03-4886
На № 03-1639	от 23.11.2009	г. 12
на л. + приложений на л.		

О разъяснении требований  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Уважаемый Александр Георгиевич!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение о разъяснении СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» в части требований к размещению газораспределительных станций (ГРС), и сообщает.

Согласно п. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана, газонаполнительные (газозаправочные) станции с компрессорами на открытой площадке относятся к объектам III класса опасности с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 300 м.

Газораспределительные станции магистральных газопроводов без одоризационных установок меркаптана не включены в санитарную классификацию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Учитывая, что данные объекты являются объектами магистрального газопровода, при их размещении можно руководствоваться размерами санитарных разрывов, указанными в Приложении 1 к п. 2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород».

Помимо этого, размер санитарно-защитной зоны для ГРС без одоризационных установок меркаптана может быть установлен в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Заместитель Руководителя

Л.П. Гульченко

Классов  
8 499 973 27 34

130359

25 ДЕК 2009